



Kraków, dnia 03.01.2023 r.

**Do wszystkich uczestników**

**Wyjaśnienia treści SWZ (zestaw 68)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710), którego przedmiotem jest: „*Budowa budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie*” **znak sprawy ZP.240.22 – 32.**

**Treść pytania nr 6 i odpowiedzi zestawu 68 brzmi następująco:**

6. Prosimy o uzupełnienie projektu o zbrojenie oczepów oraz rusztu usztywniającego fundament pod słupy na patio, których układ wskazano na PW-05-03-06-2022-002 oraz podanie klasy betonu oraz ekspozycji.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zbrojenie zostało wydane na rysunku szczegółów płyty poz.0 PW-05-03-06-2022-206. W projekcie nie przedstawiono natomiast stosownych informacji o klasie betonu, ekspozycji i zarysowaniu. Zamawiający informuje, że rysunek szczegółów płyty poz.0 PW-05-03-06-2022-206 ponownie zamieszczono w katalogu pn.: „REWIZJE i rys. do zapytań”.**

**Klasa betonu - C30/37 W8**

**Otuliny - 5cm (wszystkie strony)**

**Zarysowanie w=0.30mm**

**Klasa ekspozycji: XA2/XC3**

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część i są obowiązujące z chwilą ich upublicznienia. Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego w terminie wskazanym w piśmie opublikowanym w dniu 23.12.2022r.